



01/2009

Klasse	Prøvningsmetoder	Klassifiseringskriterier	Tilleggsklassifisering
<b>D</b>	NS-EN 13823 (SBI) og NS-EN ISO 11925-2: Eksposering = 30s	FIGRA $\leq 750$ W/s  Fs $\leq 150$ mm innen 60s	Røykproduksjon og flammende dråper/partikler

s2 = SMOGRA  $\leq 180$  m<sup>2</sup>/s<sup>2</sup> og TSP<sub>600s</sub>  $\leq 200$  m<sup>2</sup>

d0= Ingen flammende dråper/partikler i NS-EN 13823 innen 600 s.